

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
N° 1015/17



• Prodotto	YSLY-JZ/OZ
-------------------	-------------------

• Uso previsto	Cavi per la distribuzione di energia elettrica, controllo e telecomunicazioni, installati in edifici residenziali o altre costruzioni civili, soggetti ai requisiti previsti per la reazione al fuoco.
-----------------------	--

• Fabbricante	Baldassari Cavi Viale Europa 118/220 55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italia Tel. +39 0583 43521 www.baldassaricavi.it
----------------------	---

• Sistema AVCP	3
-----------------------	---

• Norma armonizzata	EN 50575:2014 + A1:2016
----------------------------	-------------------------


• Organismo notificato	NB 2479
-------------------------------	---------

• Reazione al fuoco	E _{ca}
----------------------------	-----------------

• Sostanze pericolose	NPD
------------------------------	-----

La prestazione di prodotto sopra indicata è conforme alla prestazione di reazione al fuoco dichiarata.
Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopraccitato.

Firmato per conto del produttore da: Responsabile R&S, Ing. Eduardo Redondo



Lucca, 15 Giugno 2017