



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)**  
**N° 1019/17**



---

• **Prodotto** **FG16OM16 0,6/1 kV REPERO® PLUS - multipolare**

---

• **Usò previsto** Cavi per la distribuzione di energia elettrica, controllo e telecomunicazioni, installati in edifici residenziali o altre costruzioni civili, soggetti ai requisiti previsti per la reazione al fuoco.

---

• **Fabbricante** Baldassari Cavi  
Viale Europa 118/220  
55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italia  
Tel. +39 0583 43521  
www.baldassaricavi.it

---

• **Sistema AVCP** 1+

---

• **Norma armonizzata** EN 50575:2014 + A1:2016

---

• **Organismo notificato** NB 0051

---

• **Reazione al fuoco** C<sub>ca</sub> - s1b, d1, a1

---

• **Sostanze pericolose** NPD

---

La prestazione di prodotto sopra indicata è conforme alla prestazione di reazione al fuoco dichiarata.  
Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopraccitato.

Firmato per conto del produttore da: Responsabile R&S, Ing. Eduardo Redondo

*Eduardo Redondo*

Lucca, 14 Giugno 2017